

АКТ

проверки готовности общеобразовательной организации
(школы), осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2023 - 2024 учебному году
составлен "10" августа 2023 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная школа № 20 города Макеевки»

(полное наименование организации - школы)

Год постройки 1928

(годы постройки основных зданий организации, и их наименования)

Донецкая Народная Республика, Г.О.МАКЕЕВСКИЙ, Г.МАКЕЕВКА, УЛ.
МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 92

(юридический адрес, физический адрес организации)

Сергиенко Виктория Витальевна, +79493015584

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

*В соответствии с Распоряжением главы администрации города Макеевки от "25" июля 2023 № 454 «Об утверждении состава приемных комиссий по проверке готовности образовательных организаций города Макеевки к началу 2023-2024 учебного года» в период с "9" по "11" августа 2023 г. комиссией администрации города Макеевки в составе:

Председатель комиссии:

Начальник управления администрации города Макеевки Пилюгина Татьяна Михайловна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения управления образования администрации города Макеевки Гладкова Ирина Анатольевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения управления администрации города Макеевки Ганиева Ольга Васильевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Горняцкого района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майор внутренней службы Ковач Никита Сергеевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела эксплуатации и ремонта жилья администрации города Макеевки Муха Татьяна Васильевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Горняцкой районной города Макеевки территориальной профсоюзной организации Профессионального союза работников образования и науки Донецкой Народной Республики Степанишин Николай Александрович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 20 города Макеевки» Сергиенко Виктория Витальевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заведующий хозяйством Хриенко Галина Григорьевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 20 города Макеевки»

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки:

1. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий нет единиц на _____ мест.

Качество и объемы проведенных в 2023 году:

а) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

в МБОУ «ОШ № 20» проведены работы: покраска - 524,18 м², штукатурка - 72,5 м², побелка - 150,15 м².
Выполнены силами МБОУ «ОШ № 20».

(наименование объекта, работ)

(наименование организации, выполнявшей работы)

б) иных видов ремонта на _____ объектах _____

2. Показатели образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся – 146 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 105 человек, в том числе _____ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 14 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 9; количество обучающихся - 105 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 105 обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

д) укомплектованность штатов организации:

административно-управленческий персонал (руководство) - 3 человек, 75 %;

учителя - 12 человек, 71 %;

обслуживающий (вспомогательный) персонал - _____ - 6 человек, 46 %.

3. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -

По периметру земельного участка находится защитная зелёная полоса. Деревья и кустарники находятся на расстоянии 15м от здания школы. Имеются: деревья, кустарники, газоны (ширина по

2м. от дороги 8м). Ежедневно проводится осмотр территории, уборка от мусора, скашивается трава, производится подрезка кустарников.

(описать)

общая площадь участка – 12692,9 м2;

Основные недостатки: _____

4. Питание обучающихся - организовано _____ :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ 1 смены, в:

(количество смен)

Столовых _____ 1 на _____ 96 посадочных мест.

(количество столовых)

Буфет _____ на _____ мест.

Залов приема пищи _____ 1 на _____ 96 мест.

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых образовательной организацией по заключенным контрактам № 4, № 5, № 7 от 23.06.2023г., № 6 от 19.06.2023г. (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

в) обеспеченность технологическим оборудованием-

Пищеблок оснащен тепловым и холодильным оборудованием (2 электроплиты на 4 конфорки с духовкой, 2 бытовых холодильника («Стинол», «Норд»), оборудование в рабочем состоянии). В наличии имеется электромясорубка, 2 весов – для СП (электронные и почтовые) и ГП (бытовые на 5кг).

Основные недостатки: _____

5. Транспортное обеспечение организации - не организовано _____ :

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Техническое состояние	Примечание

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - __, количество - __ единиц.
(имеется, не имеется)

6. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
ФИЛИАЛ «МАКЕЕВСКОЕ ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» централизованное
водоснабжение контракт № 50/92 от 30.03.2023.

(описать)

7. Канализация: внутренние туалетные помещения, туалеты оборудованы унитазами, сливными
бачками, раковинами и кабинами, надворный туалет на территории учреждения
отсутствует.

(описать)

8. Газоснабжение образовательной организации: _____

(заполняется при наличии, описать)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 20 города
Макеевки»

(полное наименование организации)
к новому 2023 - 2024 учебному году

_____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены недостатки, влияющие на функционирование
школы:

(отражаются недостатки, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с недостатками, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных недостатков;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

(роспись)

Т.М. Пилцогина

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____

(роспись)

И.А. Гладкова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

О.В. Ганиева

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Н.С. Ковач

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Т.В. Муха

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Н.А. Степанишин

(инициалы, фамилия)

(роспись)

В.В. Сергиенко

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Г.Г. Хриенко

(инициалы, фамилия)





Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

Прокуратура Горняцкого
района города Макеевки

г. Макеевка, ул. Свердлова, 111,
Донецкая Народная Республика, 286132

14.08.23 № 99-1212-коп-23

Директору муниципального
бюджетного учреждения образования
«Средняя школа № 20 г. Макеевки»

В.В. Сергиенко

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства
при организации образовательного
процесса

Прокуратурой Горняцкого района города Макеевки, во исполнение поручения прокуратуры республики проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иного законодательства Российской Федерации в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20 города Макеевки» (далее – образовательное учреждение).

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» педагогические работники несут ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию ребенка.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму», п.п. 17, 24-27 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 в образовательном учреждении паспорт безопасности объекта (территории) находится в стадии согласования, акт обследования и категорирования объекта (территории) не согласован и не утвержден в установленном порядке.

При проведении проверки установлено, что в нарушение ст. 37

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность в образовательном учреждении обеспечена не в полной мере, выявлены следующие нарушения:

- здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СО – 3, фотолюминесцентными системами эвакуации (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР);

- здание школы не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности (п. 3 ППР);

- каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, не заменён заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку (п. 403 ППР).

Кроме того, при проведении проверки установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательном учреждении не соблюдены требования «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020, а именно: не обеспечен подвод горячей воды в медицинский кабинет, в умывальники санузлов, в раковины обеденного зала; не обеспечен подвод холодной воды к смывным бачкам в санузлах (п.2.6.5); в кладовой для хранения пищевых продуктов отсутствуют приборы для измерения относительной влажности воздуха (п.2.4.6.2); на пищеблоке в кладовой имеются следы после течи кровли, потолок сырой, не закончен текущий ремонт коридоров, стены не покрашены после проведения штукатурных работ (п. 2.5.3).

Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, угрожают личной безопасности указанной категории лиц, что является недопустимым.


Основными причинами выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение своих обязанностей работниками образовательной организации, а условием - осуществление ненадлежащего контроля за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных лиц за допущенные нарушения.
3. О времени и месте рассмотрения данного представления уведомить прокурора Горняцкого района г.Макеевки для обеспечения участия работника прокуратуры района в рассмотрении акта прокурорского реагирования.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в установленный законом месячный срок письменно сообщить прокурору Горняцкого района г.Макеевки с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений законодательства.

И.о. заместителя прокурора
Горняцкого района г. Макеевки
Донецкой Народной Республики



В.В. Шуляк



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 20 ГОРОДА МАКЕЕВКИ»
ДНР, Г.О. МАКЕЕВСКИЙ, Г. МАКЕЕВКА, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 92
Идентификационный код 9311014820
e-mail: www.school20.mail.ru@mail.ru

от 22.08.2023г. № 01-09/238

На № _____ от _____

И.о. заместителю прокурору
Горняцкого района г. Макеевки
Донецкой Народной Республики
В.В. Шуляк

Информация
об устранении нарушений соблюдения требований Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 20 города Макеевки» информирует Вас об устранении выявленных нарушений соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1. Разработана и утверждена Инструкция о мерах пожарной безопасности в образовательной организации (Приказ № 150 от 09.08.2023г. «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в образовательной организации») (Инструкция прилагается).
2. Перезаряженные огнетушители находятся на территории МБОУ «ОШ № 20» (акт приемки-передачи прилагается).
3. Направлено ходатайство в управление образования администрации города Макеевки о выделении средств на:
 - оборудование здания школы системой автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СО-3, фотолюминесцентными системами эвакуации (прилагается);
 - приобретение прибора для измерения относительной влажности воздуха (прилагается).
4. Обеспечен подвод холодной воды к смывным бачкам в санузлах (с 1995 года по настоящее время).
5. Течь кровли на пищеблоке в кладовой отсутствует, потолок сухой (фото прилагается).
6. После проведения штукатурных работ стены покрашены и в коридоре закончен текущий ремонт (фото прилагается).

Директор МБОУ «ОШ № 20»



В.В. Сергиенко